



МЧС РОССИИ

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ростовской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Почтовый адрес: ул. Города Волос, 11, г. Ростов-на-Дону, 344003
тел. (863) 240-63-08, факс (863) 244-27-85, e-mail: gumchsro@donpac.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Новочеркасску

Управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: ул. Пушкинская, 41, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400,
тел., факс (863) 5259276, e-mail: 5ogpn_rnd@mail.ru.

«Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 310-18/2023/3

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

22 марта 2023 года

г. Новочеркасск

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении № 310-18/2023 предусмотренной частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях было установлено, что 20.03.2023 в отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области поступило дело об административном правонарушении от 16 марта 2023 года, возбужденное по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ, в отношении должностного лица – заместителя директора по АХР ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям №8 Маруха Татьяны Николаевны, возбужденное И.О. прокурора г. Новочеркаска младшим советником юстиции Текутовым А.В.

26.01.2023 на объекте ГКУСО РО Новочеркасский центр помощи детям №8 расположенный по адресу: Ростовская обл., г. Новочеркасск, ул. Дворцовая, 13, в ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности, а именно:

- на объекте защиты, на путях эвакуации, отсутствует аварийное эвакуационное (ст. 4, ст. 6, п. 1 ч. 2 ст. 53 Федерального закона Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3.12 СП 1.131.30.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 №1479).

За допущенные нарушения требований пожарной безопасности в соответствии с постановлением № 310-18/2023/2 от 22.03.2023, должностное лицо заместитель директора по АХР ГКУСО РО Новочеркасского центра помощи детям №8 Маруха Татьяна Николаевна, привлечено к административной ответственности.

Невыполнение вышеуказанных требований пожарной безопасности, не обеспечивает безопасность работников организации и иных лиц, пребывающих на объектах, создает угрозу причинения вреда их здоровью, а также создает условия для развития пожара в случае его возникновения.

Таким образом, причинами и условиями, способствовавшими совершению административных правонарушений, является недостаточный контроль со стороны руководства организации за выполнением требований пожарной безопасности на эксплуатируемых объектах.


В соответствии со статьей 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам необходимо рассмотреть данное представление в течение месяца со дня его получения и сообщить в Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Новочеркасску управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

Информирую, что неисполнение настоящего представления влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Дознаватель ОНД и ПР по г. Новочеркаску УНД и ПР
Главного управления МЧС России
по Ростовской области
старший лейтенант внутренней службы


А.С. Кошевич

Копию представления получил Маруха Т.Н.


(Ф.И.О., подпись должностного лица)

22.03.2023

Копия выслана заказным письмом с уведомлением по адресу:

(индекс, адрес, номер заказного письма с уведомлением, исходящий номер и дата регистрации сопроводительного письма к постановлению)
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)